

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Наименование организации Заказчика: ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» | | АКТ № 012 От «01» июня 2021 г. | Наименование лаборатории: ООО «ЕСБ-Групп» | |
| Наименование объекта: «Жилой многоквартирный дом по адресу: улица Магистральная д. 26» | | | Номер свидетельства: 81А140690 от 22.11.2019 г. | |
| Наименование технологического узла: ГВС | | | Наименование НТД, регламентирующего требования к оценке качества соединения: ВСН 58-88 | |
| Титул: Схема техподполья ВК, В1, ТЗ, Т4 | Номер чертежа: И-164.07 раздел 2 ВК-2 | | Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, утверждены Минрегионразвития 25.04.2012 г. | |
| Номер линии: Ц – центральная линия МКД КЛТС – крайне левая торцевая стена КПТС – крайне правая торцевая стена | Категория трубопровода: ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» | | | |

ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ ТРУБОПРОВОДОВ

Контроль выполнен в соответствии с технологическим документом: **ТК-УК-01**

| № п/п | Оборудование и материалы | Типоразмер труб, мм | Номера точек измерений | Номинальная (проектная) толщина стенки, мм | Толщина стенки по результатам измерений, мм | Уменьшение толщины, мм | Заключение (Выходит или не выходит за пределы допуска) | Примечание |
|---|--|---------------------|--|--|---|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | А1212 Master, зав. № 1021241 (Свидетельство о поверке № 1241ДУ.ГХШ.Л/20 до 26.10.21 г.) | 40×3,5 | Ц-1 | 3,5 | 3,3 | 0,2 | Не выходит | - |
| 2 | | 32×3,2 | КЛТС-2 | 3,2 | 3,1 | 0,1 | Не выходит | - |
| 3 | | 25×3,2 | КПТС-3 | 3,2 | 2,3 | 0,9 | Выходит | - |
| 4 | | 15×2,35 | КПТС-4 | 2,35 | 1,6 | 0,75 | Выходит | - |
| Контроль провёл: | | | <u>Соколов В.М.</u> (фамилия, инициалы) | | <u>II уровень, № 0034-60057-2021</u> (уровень квалификации, удостоверение) | | <u>01.06.2021 г.</u> (дата) | |
| Начальник лаборатории: | | | <u>Соколов В.М.</u> (фамилия, инициалы) | | <u>II уровень, № 0034-60057-2021</u> (уровень квалификации, удостоверение) | | <u>01.06.2021 г.</u> (дата) | |
| Заключение получил, с результатами контроля ознакомлен: | | | _____ (фамилия, инициалы) | | _____ (уровень квалификации, удостоверение) | | _____ (подпись) _____ (дата) | |

